

Celula de criză de la Guvern: Volumul necesar de energie electrică este asigurat integral pentru 23 ianuarie



23 ianuarie 2025, Chișinău – Consumul de energie electrică pentru 23 ianuarie, pe malul drept al râului Nistru, se estimează la nivelul celui de ieri, 22 ianuarie, și va fi acoperit integral, potrivit informațiilor Celulei de criză de la Guvern. Activarea contractelor de avarie și/sau fluxuri neintenționate nu este necesară.

Pentru astăzi, SA „Energocom” a rezervat integral, la hotarul cu România, capacitatea comercială necesară pentru a suplini producția internă cu importuri. Astfel, suplimentar la electricitatea generată de centralele de termoficare de la Chișinău și Bălți și instalațiile de energie regenerabilă, necesarul de consum va fi acoperit cu energie din import, în baza contractelor bilaterale și de pe bursă.

La 22 ianuarie, consumul de energie electrică pe malul drept al râului Nistru a înregistrat o scădere de aproximativ 3,1% comparativ cu ziua anterioară, până la 15 411 000 kWh. Sursele de energie utilizate au fost următoarele:

- Import al energiei electrice (RO) – 65,62%
- SA „Termoelectrica” – 26,22%
- Energie regenerabilă – 3,87%
- SA „CET-Nord” – 3,86%
- Întreprinderea de Stat „NHE Costești” – 0,43%

Conform datelor operative, vârful de consum al energiei electrice a fost înregistrat între orele 17:00 și 20:00, cu un maxim de 992 MW la ora 17:45-18:00. În acest interval, consumul efectiv a depășit valoarea prognozată cu 5,2% (echivalentul a 52 MW). Alte depășiri ale valorilor prognozate au fost observate la ora 11:45, cu o creștere de 1,7%, și la ora 13:45, când consumul a fost mai mare cu 35 MW față de prognoză.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să economisească electricitatea în orele de vârf pentru a avea facturi mai mici și pentru a asigura stabilitatea sistemului

electroenergetic.

În regiunea transnistreană continuă deconectările în evantai cu durata de 5 ore, o singură dată pe zi. La 22 ianuarie, consumul de energie electrică pe malul stâng al râului Nistru a constituit 4 258 000 kWh, sursele de acoperire fiind centrala de la Cuciurgan, hidrocentrala de la Dubăsari și fluxul tehnologic.

